


मा0 मुख्यमंत्री उ0 प्र0 सरकार के निर्देशानुसार जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड होने हेतु सूचना

प्रपत्र:-1

दिनांक-02.08.2017. को जनपद-कानपुर नगर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता सहित)।

क्र० सं०	तहसील का नाम	11/6.6 के०वी० फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कानपुर नगर	फीडर-03 (गवालटोली सबस्टेशन)	त डी खाना	400 KVA / 6.6 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया


अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)
केस्को, कानपुर