

मा0 मुख्यमंत्री उ0 प्र0 सरकार के निर्देशानुसार जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड होने हेतु सूचना

प्रपत्र:-1

दिनांक-28.07.2017. को जनपद-कानपुर नगर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता सहित)।

क्र० सं०	तहसील का नाम	11/6.6 के०वी० फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कानपुर नगर	निराला नगर (गोविन्द नगर सबस्टेशन)	बीमा हास्पिटल	400 KVA / 11 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया
2	कानपुर नगर	बस स्टाप (पशुपति नगर सबस्टेशन)	चूड़ी वाली गली परिवर्तक	250 KVA / 11 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया
3	कानपुर नगर	फीडर एम-177 (दादा नगर सबस्टेशन)	ऐ-1/1 दादा नगर	400 KVA / 11 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया

Stewari

for अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार)
केस्को, कानपुर