

मा0 मुख्यमंत्री उ0 प्र0 सरकार के निर्देशानुसार जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड होने हेतु सूचना

प्रपत्र:-1

दिनांक-30.08.2017. को जनपद-कानपुर नगर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के सापेक्ष बदले गये परिवर्तकों की सूची (क्षमता सहित)।

क्र0 सं0	तहसील का नाम	11/6.6 के0वी0 फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कानपुर नगर	एफ-37 (चीना पार्क सबस्टेशन)	महिला पार्क	400 KVA / 6.6 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया
2	कानपुर नगर	एम-26 फीडर (माल रोड सबस्टेशन)	शर्मा होटल	400 KVA / 6.6 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया
3	कानपुर नगर	दादा मियां (साईकिल मार्केट सबस्टेशन)	गुलाम मोहम्मद	400 KVA / 6.6 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया
4	कानपुर नगर	फीडर-178 (बी-ब्लॉक पनकी सबस्टेशन)	पुलिस चौकी	100 KVA / 11 KV	क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया

V. Tewari
For अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार)
केस्को, कानपुर